

## Klassifikationsoplysninger

		<b>KLASSE ML – MIDDELLAV</b>
Produktnavn	Komproment type 150	
Sælger	Komproment Aps Tlf. 96 52 07 10 Fax 96 52 01 11 salg@komproment.dk www.komproment.dk	
Producent	Blowitex GmbH	
Land	Tyskland	
Undertagstype	Banevare	●
	Banevare på ventileret, fast underlag	
	Pladevare	
	Diffusionstæt	
	Diffusionsåbent	●
Materiale	3-lags polypropylen: vævet PP-fleece, diffusionsåben PP-folie, vævet PP-fleece	
<b>Materialeegenskaber - banevarer</b>		
Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm]	310/220	
Brudforlængelse på langs/tværs [%]	70/70	
Rivstyrke på langs/tværs [N]	130/170	
Fleksibilitet ved lav temperatur [°C]	-40	
Fladevægt [g/m <sup>2</sup> ]	150	
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m <sup>2</sup> /kg]	0,22	
<b>Materialeegenskaber - pladevarer</b>		
Brudmoment på langs [Nm/m]	-	
Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%]	-	
Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%]	-	
Bøjningsstivhed på langs [kNm <sup>2</sup> /m]	-	
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m <sup>2</sup> /kg]	-	
<b>Anvendelsesbegrænsninger</b>		
Taghældning, mindste [°]	12	
Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer:	Ingen	
Eksponeringsperiode, maksimal [mdr]	3	
Kompatibilitet i forhold til andre materialer	Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter	
<b>Bygbarhed</b>		
Identifikation af materialet	God	
Detailøsninger	God	
Opbevaring og montering	Acceptabel	
Reparation	Acceptabel	
Bemærkninger	Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter	
<b>Montering</b>		
Er materialet ens på begge sider?	Nej	
Kan materialet oplægges parallelt med spær?	Ja	
Kan materialet oplægges vinkelret på spær?	Ja	
Er materialet angiveligt uden risiko for blafring?	Nej	
- hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring?	Ja	
Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag?	Nej	
Er materialet faldsikkert underlag?	Nej	
Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder	Ja	
Montering i fugtigt vejr?	Ja	
Montering i frostvejr?	Nej	
Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse?	Ja	
Samlet vurdering af opbevaring og montering	Acceptabel	
Bemærkninger	-	
<b>Reparation</b>		
Reparation af hul / mindre flænge / revne	Ja	
Større flænge / revner	Ja	
Svigt i samling	Ja	
Samlet vurdering af reparation	Acceptabel	
Bemærkninger	-	